

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» августа 2025 г., № 56250061000219118825

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контролем (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орску и городу Новотроицку
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Оренбургской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«10» сентября 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2508/002-56/93-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Орск, пл. Гагарина, д. 7

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 29 » августа 2025 г., № 2508/002-56/93-ВО/Р, учетный номер проверки 56250061000219118825.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Давлетбаков Данил Ильгизович – старший инспектор ОНД и ПР по г.Орску и г.Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор города Орска и города Новотроицка по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Оренбургская, г Орск, ул Просвещения, Дом 46

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "СОЗВЕЗДИЕ" Г. ОРСКА" ИНН 5616002283, адрес регистрации юридического лица: 462408, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРСК, УЛ ШЕЛУХИНА, Д. 11А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которых вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» сентября 2025 года, 17 час. 30 мин.

по «10» сентября 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

00 час 50 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности

дальнейшей эксплуатации.. Место выявления нарушения: Оренбургская область, г. Орск, ул. Просвещения, д. 46

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготавителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

25.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

С целью устранения выявленного нарушения требований пожарной безопасности контролируемому лицу предлагается: 1) в полном объеме выполнить требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, и нормативными документами по пожарной безопасности; 2) в полном объеме выполнить требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, при условии, что пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом, утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Контролируемому лицу предлагается предоставить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания, в том числе в случае необходимости фото и (или) видеоматериалы.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контролерного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНД и ПР по г.Орску и г.Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор города Орска и города Новотроицка по пожарному надзору) Давлетбаков Данил Ильгизович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Давлетбаков Данил Ильгизович - Старший инспектор ОНД и ПР по г.Орску и г.Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор города Орска и города Новотроицка по пожарному надзору), телефон: 83537220035, e-mail: d.davletbakov@56.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» 20___ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402963

Владелец Наследова Светлана Юрьевна

Действителен С 27.01.2025 по 27.01.2026