



План мероприятий по устранению нарушений по итогам проверки МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»

в соответствии с Распоряжением Юго-Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области от 16.10.2019 № 21-388-П

Срок исполнения предписания: « 01 » февраля 2020 г.

№	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнен.	Ответствен.	Отметка о выполнении
1.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-bottom: 5px;"> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП </div> <p>организован питьевой режим в форме стационарного фонтанчика или воды, расфасованной в емкости. (ул. Шелухина, 11А, ул. Юлина, 6А, ул. Андреева, 6, ул. Перегонная, 14А, ул. Перегонная, 20А, ул. Станционная, 12, ул. Краснофлотская, 3, ул. К. Маркса/С. Разина, 4/88).</p>	<p>Организовать питьевой режим в форме стационарного фонтанчика или воды, расфасованной в емкости. Заклучить договор на поставку питьевой воды</p>	01.02.2020	Скорина В.В. Шичкина Н.П. Парамонова Е.А. Маковчик Т.Ю. Ляшко Т.Ю.	
2.	<p>Не проведена отделка оконных откосов и подоконников отделочными материалами в кабинете вязания. (д/к «Энтузиаст»).</p>	<p>Провести отделку оконных откосов и подоконников отделочными материалами</p>	01.02.2020	Парамонова Е.А.	
3.	<p>Температура воздуха в кабинете вязания и кабинете для игр составила +13°С, что ниже нормируемого значения. (д/к «Энтузиаст»).</p>	<p>Провести дополнительные мероприятия по утеплению окон</p>	01.02.2020	Парамонова Е.А.	