

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Оренбургская область г. Орск пл. Гагарина д. 7
ondorsk@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предостережение № 34
о недопустимости нарушения обязательных требований

«15» апреля 2021 г.

г. Орск

Я, начальник ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, полковник внутренней службы Пешков Евгений Николаевич, после проведенного анализа деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области за первый квартал 2021 года в части реализации ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, а также поступивших ответов от организаций осуществляющих техническое обслуживание оборудования (установок) с которых осуществляется дублирование сигналов (систем пожарной сигнализации обеспечивающих подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации и иные материалы находящиеся в контрольно – наблюдательном деле по объекту – МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие г. Орска» по адресам: г. Орск, пер.Заводской, д.7, ул. Юлина, д.6 «А», ул. Станционная, д.12, ул. Перегонная, д.20 «А», ул. Вокзальное шоссе, д.13 «А»

УСТАНОВИЛ

в соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ - системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В нарушении выше упомянутой нормы, в МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие г. Орска», относящемуся к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1 по адресам: г. Орск, пер. Заводской, д.7, ул. Юлина, д.6 «А», ул. Станционная, д.12, ул. Перегонная, д.20 «А», ул. Вокзальное шоссе, д.13 «А» отсутствует система дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Задачей автоматической пожарной сигнализации является обнаружение источника возгорания и оперативного реагирования на это событие. В соответствии с заданным алгоритмом она осуществляет сбор и обработку данных по ключевым параметрам и выводит тревожное оповещение о пожаре, а также формирует оповещение о эвакуации.

Задачей систем (комплексов) дублирования сигналов является автоматический вызов противопожарной службы при поступлении от АУПС сигнала о наличии на объекте факторов пожара, т.е. срабатывании АУПС.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлены права и обязанности руководителей организаций в области пожарной безопасности. В соответствии с указанной статьей руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной безопасности. Согласно имеющейся информации в контрольно-наблюдательном деле директором МАУДО ЦРТДЮ «Созвездие г. Орска» по адресам: г. Орск, пер.Заводской, д.7, ул. Юлина, д.6 «А», ул. Станционная, д.12, ул. Перегонная, д.20 «А», ул. Вокзальное шоссе, д.13 «А» является Наследова Светлана Юрьевна.

В связи с отсутствием на объекте защиты систем (комплексов) дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, имеются признаки нарушения требований пожарной безопасности, установленные ч. 7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, а именно: системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

При условии нарушения вышеуказанного требования пожарной безопасности, оно может повлиять на время начала тушения пожара подразделениями пожарной охраны и соответственно на неблагоприятный исход событий (гибели людей, значительного увеличения ущерба от пожара и т.д.).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

Директору МАУДО «ЦРТДЮ Созвездие г. Орска» Наследовой Светлане Юрьевне о недопустимости указанного нарушения закона и разъясняю (предупреждаю), что за указанное нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения либо штрафа на сумму от 6 000 (шести тысяч) до 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

Директору МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» Наследовой Светлане Юрьевне принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.

Предлагаю Директору МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» Наследовой Светлане Юрьевне в срок до 18.06.2021 направить уведомление о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, по адресу: 462401, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7 (ondorsk@yandex.ru).

Разъясняю Вам, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде образует состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 19.7 КоАП РФ и влечет наложение административного взыскания в виде предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начальник ОНД и ПР
по г. Орску и г. Новотроицку
полковник внутренней службы



Е.Н. Пешков

«15» апреля 2021 г.

Предостережение на руки получил: _____ / _____ /

« _____ » _____ 2021 г.

Предостережение направлено: _____

« _____ » _____ 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587471

Владелец Наследова Светлана Юрьевна

Действителен с 05.10.2022 по 05.10.2023