



Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 Телефон 77-62-35; факс 78-11-88 (код 3532) E-mail: gu@56.mchs.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку  
(наименование органа государственного надзора)

462401, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7  
E-mail: ondorsk@56.mchs.gov.ru

**Предостережение о недопустимости нарушения  
обязательных требований**

от «11» августа г. № 82

1. Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска» (ИНН 5616002283)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1) О нарушениях требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Шелухина, 11А правообладателем которых является муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска».

2) в период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 28.07.2021, мною старшим инспектором ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, капитаном внутренней службы Слеповым Данилом Николаевичем проведена предварительная проверка поступившей информации по факту «ложного» срабатывания системы пожарной сигнализации и последующей передачи сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

17.07.2021 в 17 час. 25 мин., 17.07.2021 в 20 час. 11 мин., 28.07.2021 в 22 час. 35 мин. на пульт ЦППС 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области поступил сигнал с ПАК «Стрелец Мониторинг» о срабатывании АУПС в здании МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Шелухина, 11А.

В ходе проведения предварительной проверки были проведены мероприятия по выявлению причины ложного срабатывания, а именно:

- проверка системы противопожарной защиты на наличие оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности), а также на применение оборудования и режимов его работы, исключая воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов,

не связанных с пожаром;

- проверка дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- проверка ППКОП на предмет выдачи информации о неисправности установки пожарной сигнализации.

По результатам проведения проверки системы противопожарной защиты нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Также было установлено, что ППКОП, установленный на объекте, о срабатывании АУПС не указал.

Из содержания объяснения заместителя директора МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» Скориной В.В. установлено, что срабатываний АУПС фактически в здании не было, СОУЭ в здании не включалось, ППКОП о срабатывании извещателей пожарной сигнализации не указал. В здании на момент передачи сигналов находился один вахтер. Ремонтные работы в здании не проводились, окна были закрыты. На момент передачи сигналов в здании была прекращена подача электроэнергии.

24.06.2021 организацией обслуживающей АУПС в здании было проведено обслуживание систем, в ходе которого неисправностей не выявлено.

29.07.2021 ООО «Ирбис» был заменен источник бесперебойного питания на более емкий. Со слов представителя ООО «Ирбис» к источнику бесперебойного питания АУПС подключены охранная сигнализация, видеонаблюдение, ПАК «Стрелец Мониторинг», что приводит к передаче сигнала о пожаре на пульт ЦППС 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

В ходе предварительной проверки установлено, что вероятной причиной передачи сигналов посредством ПАК «Стрелец Мониторинг» в помещении МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Шелухина, 11А явилось прекращение подачи электроэнергии. Любое срабатывание автоматической установки пожарной сигнализации в отсутствие опасных факторов пожара характеризует систему как не состоятельную для выполнения стоящих перед ней задач.

---

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) нарушение требований пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР РФ): руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения

...жарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Согласно электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕПР/Д/ЕПРИП» с официального интернет-сайта Федеральной налоговой службы РФ (nalog.ru) установлено, что заведующим МАУДО «ЦРТДО «Созвездие» г. Орск является Паселдова Светлана Юрьевна.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 19-ФЗ «О пожарной безопасности» установлены права и обязанности руководителей организаций в области пожарной безопасности. В соответствии с указанной статьей руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной безопасности.

*(приводятся описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и/или работников, индивидуальных предпринимателей и/или его работников, которые могут привести к нарушению обязательных требований)*

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

### **ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю**

- 1) В срок до 12 октября 2021 г. принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на указанном объекте защиты и исключению «ложных» срабатываний системы пожарной сигнализации.
- 2) О принятых мерах предлагаем направить уведомление в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, по адресу: 462401, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7 ([ondorsk@56.mchs.gov.ru](mailto:ondorsk@56.mchs.gov.ru))

*(указываются меры, которые необходимо принять контролируемым лицам для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости срок их принятия (не может быть указан требование о предоставлении контролируемым лицам сведений и документов))*

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. 57, 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1016)

*(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлено требование по которому совершено нарушение в отношении предостережения)*

**Начальник отдела Пешков Е.Н.**

*(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)*



Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований направлено в электронном виде на адрес электронной почты: [cdt-orsk@yandex.ru](mailto:cdt-orsk@yandex.ru).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587471

Владелец Наследова Светлана Юрьевна

Действителен с 05.10.2022 по 05.10.2023