

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«23» ноября 2021 г.  
учетный № ПМ 56210061000201385040



Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
(наименование территориального органа МЧС России)  
г. Оренбург, ул. Гая, 21 Телефон 77-62-35; факс 78-11-88 (код 3532) E-mail: gu@56.mchs.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотронцку  
(наименование органа государственного надзора)  
462401, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7  
E-mail: ondorsk@56.mchs.gov.ru

**Предостережение о недопустимости нарушения  
обязательных требований  
от «23» ноября 2021г. №137**

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска» (ИНН 5616002283, ОГРН 1025602078281)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

17.11.2021 в 06 час. 36 мин. на пульт ЦППС 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области поступил сигнал с СБ «Лавина» о срабатывании АУПС в здании МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска», расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станционная, д. 12. Сработал шлейф № 1, отвечающий за помещение учебного класса, хореографического кабинета, коридора и холла.

В ходе проведения проверки из объяснений руководителя структурного подразделения МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» Маковчик Т.Ю. от 18.11.2021 установлено, что при срабатывании АУПС в помещении клуба признаки горения и задымления отсутствовали и по результатам последнего технического обслуживания АУПС, которое проводилось 16.11.2021 обслуживающей организацией рекомендовано произвести замену дымовых пожарных извещателей в связи с их износом. 17.11.2021 обслуживающей организацией ООО «Ирбис» произведена полная замена дымовых пожарных извещателей на «Рубеж-212» в количестве 20 штук.

Факт поступления информации, не связанной с пожаром, на пульт подразделения пожарной охраны с установленной системы противопожарной защиты в здании МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска», расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станционная, д. 12, свидетельствует о том, что предположительной причиной срабатывания явилась запыленность пожарного извещателя.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3) Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

В соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. №768-ст) регламентированное техническое обслуживание – это техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

В нарушении выше упомянутой нормы, в МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска», расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станционная, д. 12, очистка дымовых пожарных извещателей производится несвоевременно.

В соответствии с п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» руководитель организации обязан организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлены права и обязанности руководителей организаций в области пожарной безопасности. В соответствии с указанной статьей руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной безопасности.

При условии нарушения вышеуказанного требования пожарной безопасности, оно может повлиять на время обнаружения и оповещения людей о пожаре, на время начала тушения пожара подразделениями пожарной охраны и соответственно на неблагоприятный исход событий (гибели людей, значительного увеличения ущерба от пожара и т.д.).

Согласно электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» с официального интернет-сайта Федеральной налоговой службы РФ (nalog.ru) установлено, что руководителем МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска», расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станционная, д. 12 является Наследова Светлана Юрьевна.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", согласно которой в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**  
**о недопустимости нарушения обязательных требований**  
**и предлагаю:**

- 1) В срок до 28 января 2022 г. для исключения ложных срабатываний организовать проведение работы по своевременной очистке дымовых пожарных извещателей с оформлением соответствующих документов.
- 2) О принятых мерах предлагаем направить уведомление в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотронцу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, по адресу: 462401, Оренбургская область, г.Орск, пл. Гагарина, д. 7 (ondorsk@56.mchs.gov.ru).

---

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)


5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. 57, 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1016)

---

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела Пешков Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)



Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований направлен в электронном виде на адрес электронной почты: E-mail:

---

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587471

Владелец Наследова Светлана Юрьевна

Действителен с 05.10.2022 по 05.10.2023