



Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 Телефон 77-62-35; факс 78-11-88 (код 3532) E-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку

(наименование органа государственного надзора)

462401, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7

E-mail: ondorsk@56.mchs.gov.ru

**Предостережение о недопустимости нарушения  
обязательных требований**

от «28» января 2022 г. № 4

1. Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска» (ИНН 5616002283)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1) О нарушениях требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Шелухина, 11А правообладателем которых является муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска».

2) на основании рапорта старшего инспектора ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку Багаутдинова Р.И. от 22.01.2022 проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) и выездное обследование в здании МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска, по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Шелухина, 11 А по факту ложного срабатывания АУПС произошедшего 22.01.2022.

В ходе проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) и выездного обследования были проведены мероприятия по выявлению причины ложного срабатывания, а именно:

- проверка системы противопожарной защиты на наличие оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности), а также на применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром;

- проверка дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны с участием представителя обслуживающей организации и работника объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- проверка ППКП на предмет выдачи информации о неисправности установки пожарной сигнализации.

В результате проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) и выездного обследования выявлено нарушение требований пожарной безопасности к системам противопожарной защиты здания и их эксплуатации, а именно: технические средства автоматических установок пожарной сигнализации не обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения

ими своих функций.

Из содержания объяснения заместителя директора МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска Скориной Веры Викторовны установлено следующее:

- 22.01.2022 в 18 час. 00 мин в здании МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска, по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Шелухина, 11 А произошло отключение электроэнергии. В 19 час. 00 мин. подачу электроэнергии в здание восстановили, о чем сообщил охранник. СОУЭ в здании не срабатывало. ППКОП о срабатывании пожарного извещателя не указал. Подразделения пожарной охраны не приезжали, в здание не заходили. Также Скорина В.В. сообщила о том, что ей известно о неисправности АКБ, установленного в здании.

Предположительной причиной ложного срабатывания АУПС в здании МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска, по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Шелухина, 11 А явилась неисправность бесперебойного источника электропитания ППКОП, а также не правильный алгоритм работы системы АУПС.

---

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

---

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) нарушение требований ч. 4 ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Ф.З. № 123-ФЗ); п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ); п. 5.8 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; п. 4.1, п. 4.3 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»: руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Согласно электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» с официального интернет-сайта Федеральной налоговой службы РФ (nalog.ru) установлено, что заведующим МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска является Наследова Светлана Юрьевна.

---

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлены права и обязанности руководителей организаций в области пожарной безопасности. В соответствии с указанной статьей руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной безопасности.

(приводится описание действий (бездействий) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**  
**о недопустимости нарушения обязательных требований**  
**и предлагаю:**

- 1) В срок до 31 марта 2022 г. принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на указанном объекте защиты и исключению «ложных» срабатываний системы пожарной сигнализации.
- 2) О принятых мерах предлагаем направить уведомление в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, по адресу: 462401, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7 (ondorsk@56.mchs.gov.ru).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. 57, 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1016)

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела Пешков Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)



Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований направлен в электронном виде на адрес электронной почты: cdt-orsk@yandex.ru.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587471

Владелец Наследова Светлана Юрьевна

Действителен с 05.10.2022 по 05.10.2023