

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
« 22 » сентября 2022 г.  
учётный № ПМ 56220061000203557486



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орск, пл. Гагарина, д. 7, тел. 8 (3537) 22-00-35, e-mail: ondorsk@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «22» сентября 2022 г. № 78

1. Директору МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» Наследовой Светлане Юрьевне  
(ИНН 5616002283)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

Должностным лицом ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку при подготовке отчетных сведений по итогам работы за III квартал 2022 года в части реализации ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также проведя анализ имеющейся в контрольно-наблюдательном деле документации мною было установлено, что в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска», осуществляющим деятельность по адресам: г. Орск, ул. Андреева, д. 6, ул. Краснофлотская, д. 3, ул. Перегонная, д. 14 «А» отсутствует система дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (данные объекты защиты относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

Нарушения требований ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ - системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения,

а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В нарушении вышеупомянутой нормы, в МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска», осуществляющего по адресам: г. Орск, ул. Андреева, д. 6, ул. Краснофлотская, д. 3, ул. Перегонная, д. 14 «А» отсутствует система дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Задачей автоматической пожарной сигнализации является обнаружение источника возгорания и оперативного реагирования на это событие. В соответствии с заданным алгоритмом она осуществляет сбор и обработку данных по ключевым параметрам и выводит тревожное оповещение о пожаре, а также формирует оповещение об эвакуации.

Задачей систем (комплексов) дублирования сигналов является автоматический вызов противопожарной службы при поступлении от АУПС сигнала о наличии на объекте факторов пожара, т.е. срабатывании АУПС.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлены права и обязанности руководителей организаций в области пожарной безопасности. В соответствии с указанной статьей руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной безопасности. Согласно имеющейся информации в контрольно-наблюдательном деле директором МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» является Наследова Светлана Юрьевна.

В связи с отсутствием на объектах защиты систем (комплексов) дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, имеются признаки нарушения требований пожарной безопасности, а именно: системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

При условии нарушения вышеуказанного требования пожарной безопасности, оно может повлиять на время начала тушения пожара подразделениями пожарной охраны и, соответственно, на неблагоприятный исход событий (гибели людей, значительного увеличения ущерба от пожара и т.д.).

В силу ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлены права и обязанности руководителей организаций в области пожарной безопасности. В соответствии с указанной статьей руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной безопасности.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе арендаторы земельного участка.

За указанное нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность

без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
о недопустимости нарушения обязательных требований  
и предлагаю:**

- 1) В срок до 22 ноября 2022 г. принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на указанных объектах защиты.
- 2) О принятых мерах предлагаем направить уведомление в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, по адресу: 462401, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7 ([ondorsk@yandex.ru](mailto:ondorsk@yandex.ru)).


(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 57, п. 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела Пешков Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

  
(Подпись, М.П.)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований направлено в электронном виде на адрес электронной почты: [cdt-orsk@yandex.ru](mailto:cdt-orsk@yandex.ru)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587471

Владелец Наследова Светлана Юрьевна

Действителен с 05.10.2022 по 05.10.2023